平成27年1月13日

公　告

以下のとおり一般競争入札を実施するので、契約条項承知のうえ参加されたい。

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊中央会計隊
契約科長　小泉　健

分任支出負担行為担当官陸上自衛隊中央会計隊契約科長印

1　入札事項

契約実施計画番号	4K0H13100680						
調達要求番号	物品番号		単　位	予定数量	銘　柄	納　地	指定
品　名					使用期限等	引渡場所	
部品番号　または　規格						搬入場所	検査
使用器材名			仕様書番号		グループ	納　期	包装
4K7Q1AA0015　0001			ST	1.00		シス防	
入退室管理装置の改修							
仕様書のとおり							
						平成27年3月13日（金）	

2　競争参加資格
防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）で、役務の提供等のA,B,C,D級の資格を有する者。

3　契約条項を示す場所
陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室及び中会ホームページ（http://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/）

4　説明会及び入札執行の日時場所

公　告	平成27年1月13日（火）	公告　第　s068　号
説明会日時場所		
入札日時場所	平成27年1月26日（月）14時20分	中央業務支援隊　作戦室（Ｅ－１棟　７Ｆ）

5　保証金

入札保証金	免除	契約保証金	免除

6　落札決定方式及び契約方式

落札決定方式	総品目総額	契約方式	一般競争

7　注意事項

1　入札の方法
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

2　契約書作成の要否
（１）契約金額が５０万円以上の場合は請書、１５０万円を超えた場合は契約書を作成し提出すること。契約書等の記載要領等の細部については、落札決定後落札者に説明する。
（２）適用する契約条項
「役務請負契約書一般条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

3　その他
（１）競争参加資格の年度は２５・２６・２７年度とする。
（２）「予定数量」とあるのは「数量」に読み替える。
（３）入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。
（４）郵便による入札は、予め郵送を担当者に連絡の上、平成27年1月23日（金）17時担当者必着分を有効とする。
（５）代理による入札者は、入札時までに委任状を提出すること。
（６）入札に参加する者は、入札までに「資格審査結果通知書（写）」を提出すること。（ＦＡＸ可）
（７）その他項目については別紙による。
（８）入札に関する事項の問い合わせ先
中央会計隊契約科第3班　吉岡　（TEL:03-3268-3111　内線47566）
（FAX:03-5269-5135（直通））
（９）仕様書に関する事項の問い合わせ先
システム防護隊　手嶋　（TEL:03-3268-3111　内線44740）

別紙

1　競争に参加する者に必要な事項

（1）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令１６５号）第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（2）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

（3）防衛省大臣官房衛生監、運用企画局長、経理装備局長又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（4）前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

（5）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。

（6）第４号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

ア　資本関係がある場合

次の（ア）又は（イ）に該当する二者の場合。ただし、（ア）については子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、（イ）について子会社の一方が会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。

（ア）親会社（会社法第２条４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ　人的関係がある場合

次の（ア）又は（イ）に該当する二者の場合。ただし、（ア）については、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

（ア）一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、取締役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

（イ）一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼

ねている場合

ウ　ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

2　入札の無効

（1）第１項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札

（2）入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札。

（3）電報及び電話による入札。

（4）暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合または契約に反する事態が生じた場合

3　違約金

落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の１００分の５以上、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

契約科長印

調達要求番号：4k7Q1AA0015

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
入退室管理装置の改修		シス防　Ａ２６１５	
		作　　　成	平成２７年１月８日
		変　　　更	平成　　年　　月　　日
		作成部隊等名	通信団　システム防護隊

1.　**総則**

1.1　**適用範囲**

この仕様書は，陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地庁舎Ｃ３棟において使用する入退室管理装置（以下「本装置」という。）について規定する。

1.2　**引用文書等**

1.2.1　**引用文書**

この仕様書で引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。ただし、本仕様書と引用文書の規定が異なる場合は本仕様書の規定を優先する。

1.2.2　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－０００００１Ｄ　陸上自衛隊電子機器共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　**製品に関する要求**

2.1　**主要諸元**

主要緒元は、表１による。

表１　主要緒元

品名	項目	緒言
入退室管理システム	入退室管理クライアント用パソコン	ＣＰＵ　Celeron® G1840　2.8GHz 以上 メモリ　4GB 以上 ハードディスク　500GB 以上×1 ＯＳ　Windows® 7 Professional with SP1 その他　パラレルポート×1 DVD-ROM ドライブ×1 PS/2 109 キーボード ＆ USB 光センサーマウス
	液晶ディスプレイ	画面サイズ　１７インチ以上

		表示画素数　1280×1024(SXGA)以上
	ＨＵＢ	ポート数　８ポート以上 100BASE-TX/10BASE-T スイッチポート
	光メディアコンバータ	準拠規格　　IEEE802.3u 100BASE-FX 伝送速度/方式　１００Mbps/全二重方式
	無停電電源装置	最大出力容量　1500VA/980W 入力電圧　AC100V 50/60Hz 消費電力（通常/最大）69/196W
入退室管理ソフトウェア	クライアントソフトウェア	管理ゲート数　50 以上 個人登録情報　4,000 件以上 イベント履歴情報　4,000,000 件以上 操作履歴情報　100,000 件以上 アクセスレベルパターン　900 件以上 管理監視カメラ数　16 台以上 マップ画面対応
入退室制御装置	制御装置本体	ＩＤ端末接続台数　４８台以上 ユーザー登録　4,000 件以上 電源　AC100V±10% 50/60Hz 消費電力　150W
	電気錠増設ユニット	外部出力　電気錠制御×２ 無電圧接点×２，扉開信号×２ 外部入力　扉閉信号×２，施錠信号×２， 解錠信号×２，連続解錠×２， １回解錠×２ 電源　DC9～36V 消費電流　最大 180mA
	外部入出力ユニット	外部入力　８点 外部出力　８点 電源　DC9～30V 消費電流　最大 220mA
	電源ユニット DC24V	出力電圧・電流　DC24V 2.7A 電源　AC100V±10% 50/60Hz 消費電力　最大 155VA
	バックアップバッテリ DC24V	定格容量　2.2Ah

<table>
<tr><td rowspan="3">静脈スキャナー装置</td><td>静脈スキャナー本体</td><td>認証方式　近赤外線透過方式
登録方法　登録スキャナーにて登録
認証精度　他人受入率　0.0001%
本人拒否率　0.01%
管理ユーザ数　入退室制御装置件数につき2指
供給電源　DC24V（入退室制御装置より供給）</td></tr>
<tr><td>静脈登録スキャナー</td><td>認証方式　近赤外線透過方式消費電流　40mA
装置タイプ　卓上タイプ</td></tr>
<tr><td>シリアルインターフェース</td><td>接続数　1ポート
電源　DC11～30V
ビット長　8bit
その他　特ROM搭載（静脈用）</td></tr>
<tr><td>LONリピータ</td><td></td><td>電源　DC11～30V
消費電流　40mA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">テレビインターホン</td><td>カラーモニタ付親機</td><td>モニタ　4型ＴＦＴカラー液晶
電源電圧　AC100V 50/60Hz
消費電力　最大１２Ｗ　待受　２Ｗ</td></tr>
<tr><td>カラーカメラ付玄関子機</td><td>カメラ　1/4型 カラーCCD
電源電圧　モニタ付親機から供給</td></tr>
<tr><td rowspan="2">インターホン</td><td>親機</td><td>電源電圧　AC100V 50/60Hz
消費電力　最大２Ｗ　待受 0.8W</td></tr>
<tr><td>玄関子機</td><td>電源電圧　親機から供給</td></tr>
</table>

2.2 構　成

構成は、表２及び付図による。

表２　構　成

番号	品名	数量	備考
1	入退室管理システム	－	
1．1	入退室管理クライアント用パソコン	1	含むマウス、キーボード
1．2	液晶ディスプレイ	1	
1．3	ＨＵＢ	1	
1．4	光メディアコンバータ	2	
1．5	無停電電源装置	3	既存入退室管理用及びクライアント用パソコン分
2	入退室管理ソフトウェア	－	
2．1	クライアントソフトウェア	1	

3	入退室制御装置	—	
3．1	制御装置本体	2	含むコンパクトフラッシュメモリーカード
3．2	電気錠増設ユニット	6	
3．3	外部入出力ユニット	2	
3．4	電源ユニット DC24V	3	
3．5	バックアップバッテリ DC24V	5	制御装置本体、電源ユニット DC24V 分
4	静脈スキャナー装置	—	
4．1	静脈スキャナー本体	1	含むスペーサー、取付金具、ハーネス
4．2	静脈登録スキャナー	1	
4．3	シリアルインターフェース	1	含む特 ROM
5	LON リピータ	3	
6	テレビインターホン	—	
6．1	カラーモニタ付親機	2	
6．2	カラーカメラ付玄関子機	2	
7	インターホン	—	
7．1	親機	1	
7．2	玄関子機	1	

2.3 撤　去

改修に際し、撤去する製品は表３による。

表３　撤去品一覧

番号	品名	数量	備考
1	入退室制御装置	—	
1．1	光メディアコンバータ	2	ダイデン　ＤＮ－２８００ＳＥ
1．2	無停電電源装置	2	ＡＰＣ　ＳＵＡ１５００ＪＢ
2	入退室制御装置	—	
2．1	制御装置本体	2	クマヒラ　ＧＧ－ＣＴ１ｂ
2．2	電気錠増設ユニット	6	クマヒラ　ＧＧ－ＫＣ１ｂ
2．3	外部入出力ユニット	2	クマヒラ　ＧＧ－ＤＹ１ｂ
2．4	電源ユニット DC24V	3	クマヒラ　ＧＧ－ＤＣ１ｂ
2．5	電源ユニット DC12V	1	クマヒラ　ＧＧ－ＤＣ２ｂ
2．6	バックアップバッテリ DC24V	5	クマヒラ　ＧＧ－ＢＴ１
2．7	バックアップバッテリ DC12V	1	クマヒラ　ＧＧ－ＢＴ２
3	静脈スキャナー装置	—	
3．1	静脈スキャナー本体	1	シンクロ　ＶＰ－Ⅱ ＣＥＶ（含むコントローラ）

３．２	シリアルインターフェース	1	クマヒラ　ＧＧ－ＡＳ１ｂ
４	LON リピータ	3	クマヒラ　ＧＧ－ＲＰ１
５	テレビインターホン	―	
５．１	カラーモニタ付親機	2	アイホン　ＫＣ－１ＭＲ
５．２	カラーカメラ付玄関子機	2	アイホン　ＫＣ－ＤＡＲ
６	インターホン	―	
６．１	親機	1	アイホン　ＩＥ－１Ａ
６．２	玄関子機	1	アイホン　ＩＦ－ＤＡ

2.4　構造・形状・寸法・質量

2.4.1　構造・形状

構造及び形状は，カタログ仕様とする。

2.4.2　寸法・質量

寸法及び質量は，カタログ仕様とする。

2.5　塗装・塗色

塗装及び塗色は，一般市販色とする。

2.6　機能・性能

機能及び性能は，次による。

2.6.1　総合機能

a)　本装置は，システム防護隊執務室等セキュリティの強化を目的とし運用されているが今後もそのセキュリティレベルを維持しつつ運用劣化が想定される機器の改修・増設を行い，静脈情報を加えた更なる情報の一元管理をすすめ，より高度なセキュリティを構築することを目的とする。

b)　Ｂ２Ｆに入退室管理クライアント用パソコンを新たに増設して管理・監視を強化するとともに，現在１Ｆ隊本部にて運用中の入退室管理用パソコン及びクライアント用パソコンとの連接を図る。

c)　新たに増設する入退室管理クライアント用パソコンにおいても監視カメラシステムの各種設定が可能であり，イベント履歴情報からの検索ができる等の一元管理ができるシステムとする。

d)　静脈登録スキャナーを運用中の入退室管理用パソコンもしくはクライアント用パソコンに接続し，各ソフトウェアにて登録できるものとする。正しく登録されたデータは制御装置本体へ送られ，静脈認証スキャナー本体で読み取ったデータと照合するものとする。

e)　将来の入退室管理ゲート及び監視カメラの増設に対応可能なこととする。

f)　インターロックの制御については，現在と同様の管理とする。

2.6.2　各部の機能

a)　入退室管理システム

1)　入退室管理クライアント用パソコン

1.1)　入退室管理クライアント用ソフトウェアを使用することにより，制御及び集中監視できること。

1.2)　運用中の入退室管理システムとの連接を図ること。

2)　液晶ディスプレイ

2.1)　指定された情報をグラフィック及び文字でカラー表示できること。

2.2)　液晶によりＳＸＧＡ以上の表示が可能なこと。

3)　ＨＵＢ

ＬＡＮインターフェイスを有し，８ポート以上に分岐できること。

4)　光メディアコンバータ

ＬＡＮを光信号に変換できること。

5)　無停電電源装置

5.1)　バッテリ・UPS の状態を定期的にチェックすることが出来ること。

5.2)　システムを停止することなくバッテリーの交換が可能なこと。

b)　入退室管理ソフトウェア

1)　クライアントソフトウェア

1.1)　運用中の入退室管理用パソコンに接続し，センターソフトウェア経由で入退室制御装置の設定や各種操作，個人検索，イベント情報履歴検索を行うとともに入退室管理システムにおける各種情報をリアルタイムで表示できること。

1.2)　Ethernet 経由でデジタル録画装置の全ての各種運用設定及び，リアル画像表示，録画画像検索・表示を行えること。

c)　入退室制御装置

1)　制御装置本体

1.1)　ＩＤ端末及び電気錠を接続し，ＩＤ端末からの情報と登録データを照合し，電気錠を解錠または自動ドアを開放できること。

1.2)　設定ユニットやコンピュータと接続して登録を行ったり履歴の参照ができること。

1.3)　バックアップバッテリを内蔵することにより，停電時でも３０分以上の電源をバックアップできること。

1.4)　次の機能を有すること。

1.4.1)　イベント記録機能

1.4.2)　照合機能：有効登録，無効登録

1.4.3)　一時禁止機能

1.4.4)　連続照合機能

1.4.5)　ＩＤ端末使用禁止機能

2) 電気錠増設ユニット

2.1) ２ゲートの電気錠制御ができること。

2.2) 入退室制御装置１台につき最大３台まで接続できること。

3) 外部入力出力ユニット

3.1) 機能を拡張したり，他のシステムと接点信号を送受信する場合に使用できること。

3.2) 入力及び出力がそれぞれ８点を有すること。

4) 電源ユニット（ＤＣ２４Ｖ）

4.1) ＤＣ２４Ｖ電源の機器に電源を供給できること。

4.2) 接続する機器が多い時、入退室制御装置からの電源で足りない場合に使用できること。

4.3) ＤＣ２４Ｖ max２．７Ａの電源を出力できること。

4.4) バックアップバッテリを内蔵することにより，停電時でも３０分以上の電源をバックアップできること。

5) バックアップバッテリ（ＤＣ２４Ｖ）

制御装置本体及び電源ユニット（ＤＣ２４Ｖ）内に取り付け可能なこと。

d) 静脈スキャナー装置

1) 静脈スキャナー本体

手の指の静脈パターンデータを取得できること。

2) 静脈登録スキャナー

現在１Ｆ隊本部にて運用中の入退室管理用パソコンもしくはクライアント用パソコンに接続し，入退室静脈パターンデータの登録を行えること。

3) シリアルインターフェース

静脈スキャナー本体と接続し，認証結果のデータを制御装置本体に送信し，認証端末として機能すること。

e) ＬＯＮリピータ

制御装置本体と認証端末および各ユニット間に接続し，通信距離を延長できること。

f) テレビインターホン

1) カラーモニタ付親機

1.1) カメラ付玄関子機とインターホン通話できること。

1.2) カメラ付玄関子機からの映像をモニタに表示できること。

2) カラーカメラ付玄関子機

2.1) カラーモニタ付親機とインターホン通話ができること。

2.2) カラーモニタ付親機にカラー画像を出力できること。

g) インターホン

1) 親機

玄関子機と受話器で通話ができること。

2) 玄関子機

親機を呼出し，インターホン通話ができること。

3　品質保証

3.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等（以下，担当官という。）が定める監督・検査実施要領による。

4　その他の指示

4.1　付属品

付属品は、表４による

表４　付属品

番号	品名	数量	備考
1	取扱説明書	1	

4.2　提出書類

契約の相手方は、表５に示す書類（電子媒体）を提出するものとし、細部は官側との調整による。

表５

提出書類	記載内容等	提出時期	提出先
作業工程表	システム防護隊の確認を受けた後、提出するものとする。	契約後速やかに	システム防護隊
作業実施者名簿	システム防護隊の確認を受けた後、提出するものとする。	契約後速やかに	システム防護隊

4.3　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，一般共の８．３による。

4.4　据付・調整

契約相手方は，既存の電源，配管，配線を使用し，本装置の搬入，設置，据付，調整を実施する。

4.5　秘密保全

契約の相手方は、本契約の履行により直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に
万全を期すとともに、それらの部外への利用、公表等を防衛省の許可なく行ってはならない。

4.6　その他

全般的な調整を要する事項は，都度官側と協議するものとする。

付図 システム構成図

軌務室

AC100V (1500VA)
※床上コンセント受け

当直室

制御装置 No.01　制御装置 No.02

CT1 KC1 KC1 KC1 DY1 DC1

AC100V (965VA)

※既設設置

AC100V (1500VA)
※床上コンセント受け

AC100V (20VA)

AC100V (6VA)

AC100V

AE 0.9-3P×16本
UTP (CAT5e) ×14本
AE 0.9-1P×1本

AE 0.9-3P×6本
UTP (CAT5e) ×6本

ゲートNo.1　ゲートNo.2　ゲートNo.3　ゲートNo.4　ゲートNo.5　ゲートNo.6

ゲートNo.7　ゲートNo.8

ゲートNo.9　ゲートNo.10　ゲートNo.11　ゲートNo.12

ゲートNo.13　ゲートNo.14

ゲートNo.15　ゲートNo.16

AC100V (20VA)

1F

B2F

セキュリティセンター

AC100V (1500VA)
※床上コンセント受け

※赤色の機器は、追加、入替を示す。

※図中特記なき配線は、下記による。
配線凡例（配管）

凡例	配線
1P	AE 0.9-1P (PF16)
3P	AE 0.9-3P (PF22)
LON	UTP CAT5e or LW222 (PF16)
LAN	UTP CAT5e (PF16)
OPT	2芯SM光ファイバー (PF16)
V	VVF1.6-3C (PF16)

機器凡例

凡例	名称	型式	既設	追加	撤去	計
PC	入退管理サーバーPC一式	ディスプレイ含む	1	-	-	1
	ソフト：セキュアモニタSTD	GG-RS1 Ver19.10	1	-	-	1
PC	入退管理クライアントPC一式	ディスプレイ含む	1	1	-	2
	ソフト：セキュアモニタクライアント	GG-RC1 Ver17.10	1	1	-	2
	モニター用PC一式	ディスプレイ含む	1	-	-	1
	指静脈認証装置	FVN600E	-	1	-	1
	カード発行機	PR-700UDM	-	-	-	-
UPS	無停電電源装置（1500VA）	SUA1500JB	2	-	2	-
	無停電電源装置（1500VA）	SMT1500J	-	3	-	3
HUB	スイッチングHUB		1	-	-	1
	スイッチングHUB（8ポート）	CentreCOM FS808TP V1	0	1	-	1
MC	メディアコンバータ	DN-2800SE	2	2	2	2
CT1	セキュアパネル	GG-CT1b, RCF-X54MY GG-BT1	2	2	2	2
KC1	電気錠増設ユニット	GG-KC1b	6	6	6	6
DY1	Dio増設ユニット	GG-DY1b	2	2	2	2
DC1	電源ユニットDC24V	GG-DC1b, GG-BT1	3	3	3	3
	電源ユニットDC12V	GG-DC2b, GG-BT2	1	-	1	-
	取付ベース（OP1ユニット用）	GG-TB1	-	-	-	-
	取付ベース（OP2ユニット用）	GG-TB2	4	-	-	4
	取付ベース（OP3ユニット用）	GG-TB3	-	-	-	-
RP	LONリピータ	GG-RP1	3	3	3	3
CR	非接触カードリーダ	GG-NC1	15	-	-	15
AS	シリアルインターフェース	GG-AS1b	1	-	1	-
	手の甲静脈認証用ROM	AS1bS Ver1.00	1	-	1	-
	シリアルインターフェース	GG-AS1b	-	1	-	1
	新型指静脈認証装置対応ROM	AS1bH Ver1.10	-	1	-	1
	手の甲静脈認証スキャナ	VP-Ⅱ CEV Scanner	1	-	1	-
	認証コントローラ	VP-Ⅱ CEV Controller	1	-	1	-
FV	指静脈スキャナ	FVN600A-24	-	1	-	1
	壁埋込取付け用部品	FA600-2	-	1	-	1
	指静脈スキャナ用リーダー（ID端末1個）	FV-RY1b	-	1	-	1
E	電気錠（別途工事）		16	-	-	15
INT	インターロック制御盤（別途工事）		1	-	-	1
	デジタル録画装置	SP-N1	1	-	-	1
	カメラ用電源		1	-	-	1
	スイッチングHUB		1	-	-	1
	ネットワークカメラ		2	-	-	2
	テレビドアホン親機	KC-1MR	2	2	2	2
	テレビドアホン子機	KC-DAR	2	2	2	2
	インターホン親機	IE-1A	1	1	1	1
	インターホン子機	IF-DA	1	1	1	1

入　札　書

平成27年1月26日

分任支出負担行為担当官　陸上自衛隊
中央会計隊　契約科長　　小 泉　健　　　殿

下記の金額をもって「入札及び契約心得」及び「標準契約書及び請書」の契約条項等を承諾のうえ入札します。

金　　額	￥　　　　　　　　　　（消費税抜き）
件　　名	入退室管理装置の改修
規　　格	仕様書のとおり
納　　期	平成27年3月13日
納　　地	システム防護隊

住　　所

会 社 名

代 表 者　　　　　　　　　　　　印